

Số: 1291/TB - TTYT
V/v đăng tải thông tin nhu cầu báo giá sửa
chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải
tại các TYT trực thuộc

Hạ Long, ngày 24 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước thải.

Căn cứ thông tư số 14/2023/TT - BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng của Hệ thống xử lý nước thải tại các Trạm Y tế trực thuộc năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị: Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long, địa chỉ: 80, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
- Chức vụ: Nhân viên
- Số điện thoại: 0943294348
- Email: ttythl.syt@quangninh.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận hồ sơ:

- Bản cứng: Đ/c Nguyễn Thị Phương - Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long.
Địa chỉ: 80, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Nhận qua email: ttythl.syt@quangninh.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 25 tháng 10 năm 2023 đến trước 08h00 ngày 30 tháng 10 năm 2023. (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

- Mẫu báo giá theo mẫu tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 25/10/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến hoàn thành dịch vụ
I. Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải						
1	Bảo dưỡng bơm	- Vệ sinh bơm - Kiểm tra, bảo dưỡng vệ sinh guồng bơm - Kiểm tra, bảo dưỡng nhớt hoạt động của bơm - Kiểm tra, bảo dưỡng độ cách điện của máy bơm - Thay nhớt định kỳ	2*33=66	Cái	Tại 33 hệ thống tại trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
2	Bảo dưỡng hồ ga gom	- Tháo nắp hồ ga - Vệ sinh hồ ga, hút bùn hồ ga - Lắp đặt lại tấm đan và hàn gắn lại	1*33=33	Hố	Tại 33 hệ thống tại trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
3	Bảo dưỡng khoang tách cặn rác	- Kiểm tra, bảo dưỡng điều kiện văng bọt - Hút bùn - Kiểm tra ống vào - Vệ sinh, làm sạch để cây cỏ mọc đâm vào hệ thống. - vệ sinh dầu mỡ ở đầu vào. - Kiểm tra vệ sinh chất bẩn ngoại lai - Thu gom và xử lý rác - Vệ sinh dầu mỡ ở đầu vào. - Kiểm tra vệ sinh chất bẩn ngoại lai - Thu gom và xử lý rác	1*33=33	Khoang	Tại 33 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
4	Bảo dưỡng khoang lọc yếm khí	- Kiểm tra điều kiện văng bọt - Kiểm tra Điều kiện bùn lắng - Kiểm tra vật cản ở thiết bị lọc yếm khí	1*33=33	Khoang	Tại 33 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023

5	Bảo dưỡng khoang giá lọc thể	- Kiểm tra lượng khí thổi vào sủi bọt - Kiểm tra điều kiện thông gió - Kiểm tra lượng khí oxi hòa tan (DO) và thiết bị đo (DO) - Đo lường PH và thiết bị đo PH - Kiểm tra lưới phủ phải được đóng	1*33=33	Khoang	Tại 33 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
6	Bảo dưỡng khoang lắng	- Kiểm tra điều kiện váng bọt. - Hút bùn lắng tại đáy - Kiểm tra, vệ sinh chất bám dính ở cửa tràn và khay. - Kiểm tra cửa dâng - Kiểm tra bơm khí nâng đầu ra - Điều chỉnh sự lưu thông của dòng chảy - Kiểm tra, vệ sinh màng vi sinh học ở tường khoang lắng.	1*33=33	Khoang	Tại 33 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
7	Bảo dưỡng khoang khử trùng	- Kiểm tra thuốc khử trùng - Kiểm tra lượng tồn dư của clo bằng thiết bị - Kiểm tra màng sinh học dính kèm tường khoang - Kiểm tra váng bọt và bùn cặn - Sục rửa, xả đáy đảm bảo loại bỏ lượng hoá chất dư.	1*33=33	Khoang	Tại 33 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
8	Bảo dưỡng hệ thống điện toàn trạm	- Kiểm tra độ an toàn của hệ thống điện - Vệ sinh tủ điện, atomat,	1*33=33	Hệ thống	Tại 33 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
9	Phân tích mẫu đầu ra		1*33=33	Trạm	Tại 33 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023

II. Sửa chữa

1	Sửa chữa hệ thống đường ống thu gom	- Kiểm tra và sửa chữa hệ thống đường ống thu gom nước thải về trạm xử lý	33	Trạm	Tại 33 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
2	Sửa chữa bể gom trạm Hà Phong , Yết Kiêu, Hồng Hà	- Kiểm tra , sửa chữa bể gom	3	Trạm	Tại 03 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
3	Sửa lại hệ thống trạm y tế Hà Lâm, Tân Dân, Vũ Oai	- Kiểm tra sửa chữa các hệ thống bị vỡ bồn, hỏng đệm vi sinh	3	Trạm	Tại 03 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
4	Sửa chữa hệ thống điện + dây điện cấp nguồn cho các thiết bị	- Kiểm tra và sửa chữa hệ thống đường điện cấp nguồn cho các thiết bị trong hệ thống	33	Trạm	Tại 33 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
5	Sửa chữa bể xử lý nước thải tại hệ thống xã Sơn Dương	Sửa chữa, nâng cốt bể xử lý nước thải	1	Trạm	Tại 01 hệ thống của Trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023

III. Hạng mục thay thế mới

1	Bơm nước thải	Hãng: Máy bơm nước shinmaywa, model : CR501W công suất 0.75 kw , điện áp 220v có phao Năm SX: 2022-2023 Xuất xứ: JAPAN	12	Chiếc	Tại 12 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
2	Máy sục khí	Máy thổi khí oxy : Model: MAC120R Nguồn:220V Công suất:91W Cỡ nòng:13 mm Áp suất: 18 kPa	16	Chiếc	Tại 16 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023

		Lưu lượng: 120 lít/phút				
3	Cung cấp vi sinh và nuôi cấy	Định kỳ 10kg/hệ thống/năm	330	kg	Tại 33 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023
4	Cung cấp hóa chất TCCA	Định kỳ 1 năm 3kg/ hệ thống x 33 hệ thống	99	Kg	Tại 33 hệ thống của trạm y tế	Trước ngày .31/12/2023

Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT TTYT TP Hạ Long;
- Trang TTĐT Sở Y tế QN;
- Lưu VT, YTCC.ATVSTP, TCHC



GIÁM ĐỐC

Bùi Hồng Tâm